



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/922

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773

Richiedente
Applicant

BRENTANO
260 Holbrook Drive
Wheeling, IL 60090

Item MED
MED item
Categoria USCG
USCG Category

MED/3.19

Descrizione
Description

Tende, tendine e altri articoli sospesi

Draperies, curtains and other suspended textile materials and films

Tipo
Type

GIZA 4079

Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards

IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP Code) Annex 1 Part 7
Reg. II-2/3, Reg. II-2/9, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)-
(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(63)-(2000 HSC
Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 24/05/2019
 Ultima emissione / Last issue: //
 Scadenza / Expiring: 23/05/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag.1 / 3



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/922

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

BRENTANO
260 Holbrook Drive
Wheeling, IL 60090

Richiedente/ Applicant:

Luogo di produzione/ Place of production:

Via Valsorda, 9 - 22044 INVERIGO (CO) - ITALY

Descrizione prodotto Product description	Tessuto 100% poliestere Trevira CS anti UV Fabric 100% polyester Trevira CS anti UV
Massa areica Mass per area unit	145 g/m ²
Numero fili Threads number	12/13 fili/cm / thread/cm

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 0351\DC\REA\19 del / dated 11/04/2019 emessi da / issued by CSI SPA.

Prima emissione / First issue: 24/05/2019
Ultima emissione / Last issue: //
Scadenza / Expiring: 23/05/2024

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product